



Scheidingswanden met stalen constructie

Uitvoering

Rechtstreeks op de vloer de metalen C en U profiel met een breedte van 75 mm en een dikte van 0,6 mm plaatsen. De verticale profielen plaatsen h.o.h. 600 mm..

Tussen de metalen profielen 70 mm. steenwol 35 kg/m³ plaatsen.

Tussen de aansluiting plafond/wanden en Permoxxboard 4-5 mm. vrij houden.

Aan weerszijde van de profielen Permoxxboard 12 mm. h.o.h. 100 mm. monteren met gefosfateerde schroeven 3,9x35 mm.. Onderlinge plaatafstand van 1-2 mm. aanhouden.

Afwerking

De kopse naden onderling verlijmen met een brandwerende acrylaatkit net als de randen van plafond, wanden en vloeren.

Attesten

Classificatie van de brandwerendheid volgens EN 13501-2:20-07 + A1:2009 van een onbelaste scheidingswand in attest 2012-Efectis-R0490

Lees altijd het verwerkingsboek alvorens de montage plaats vindt.